Санитарно-химические и бактериологические исследования РЧВ

Год 2019 Территория ХБЛ ФОС

май 2019 год

Показатель	Норматив	Число отобранных проб	Число превышений ПДК	средняя концентрация превыш.	Содержание					
					среднее		минимальное		максимальное	
					мг/кг	доля ПДК	мг/кг	доля ПДК	мг/кг	доля ПДК
Запах	2	31	0	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
Привкус	2	31	0	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
Мутность	1,5	31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цветность	20	31	0	0,00	6	0	0	0	8	0
PH	6.5-8.5	31	0	0,00	6,37	0,75	6,29	0,74	6,49	0,76
Жесткость общ.	7	31	0	0,00	0,66	0,09	0,40	0,06	1,20	0,17
Сухой остаток	1000	1	0	0,00	189,00	0,19	189,00	0,19	189,00	0,19
Алюминий	0.2(0.5)	31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аммиак	1,5	31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Железо	0,3	31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Марганец	0,1	19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медь	1	0	0	0,00						
Нефтепродукты	0,1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нитраты	45	0	0	0,00						
Нитриты	3,3	0	0	0,00						
Сульфаты	500	1	0	0,00	47,80	0,10	47,80	0,10	47,80	0,10
Фтор	1,5	0	0	0,00						
Ост.хлор своб.	0,5	31	0	0,00	0,09	0,17	0,08	0,16	0,19	0,38
Ост.хлор связанный	1,2	31	0	0,00	1,12	0,94	0,93	0,78	1,20	1,00
Хлориды	350	1	0	0,00	5,00	0,01	5,00	0,01	5,00	0,01
Хлороформ	0,1	0	0	0,00						
ОМЧ	50	31	0	0,00	0,00		0,00		0,00	
Термотолерантные колиформные бактерии	0	31	0	0,00	0,00		0,00		0,00	
Колифаги	0	3	0	0,00	0,00		0,00		0,00	
Общие колиформные бактерии	0	31	0	0,00	0,00		0,00		0,00	
Клостридии	0	2	0	0,00	0,00		0,00		0,00	
Цисты лямблий	0	1	0	0,00	0,00		0,00		0,00	
Гидрокарбонаты		31	0	0,00	30,82		26,24		38,44	
Щелочность		31	0	0,00	0,51		0,43		0,63	

Начальник ХБЛ Циплина Т. Н.

Для протоколов

Санитарно-химические и бактериологические исследования РЧВ

Год 2019 Территория ХБЛ ФОС

июнь 2019 год

Показатель	Норматив	Число отобранных проб	Число превышений ПДК	средняя концентрация превыш.	Содержание					
					среднее		минимальное		максимальное	
					мг/кг	доля ПДК	мг/кг	доля ПДК	мг/кг	доля ПДК
Запах	2	29	0	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
Привкус	2	29	0	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
Мутность	1,5	29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цветность	20	29	0	0,00	6	0	5	0	10	1
РН	6.5-8.5	29	0	0,00	6,32	0,74	6,21	0,73	6,43	0,76
Жесткость общ.	7	29	0	0,00	1,08	0,15	0,43	0,06	1,60	0,23
Сухой остаток	1000	1	0	0,00	161,00	0,16	161,00	0,16	161,00	0,16
Алюминий	0.2(0.5)	29	0	0,00	0,02	0,08	0,00	0,00	0,13	0,65
Аммиак	1,5	29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Железо	0,3	29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Марганец	0,1	20	0	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,05	0,50
Медь	1	1	0	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Нефтепродукты	0,1	1	0	0,00	0,01	0,05	0,01	0,05	0,01	0,05
Нитраты	45	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нитриты	3,3	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сульфаты	500	1	0	0,00	43,54	0,09	43,54	0,09	43,54	0,09
Фтор	1,5	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ост.хлор своб.	0,5	29	0	0,00	0,17	0,34	0,08	0,16	0,38	0,76
Ост.хлор связанный	1,2	29	0	0,00	0,94	0,78	0,42	0,35	1,16	0,97
Хлориды	350	1	0	0,00	6,00	0,02	6,00	0,02	6,00	0,02
Хлороформ	0,1	0	0	0,00						
ОМЧ	50	29	0	0,00	0,00		0,00		0,00	
Термотолерантные колиформные бактерии	0	29	0	0,00	0,00		0,00		0,00	
Колифаги	0	3	0	0,00	0,00		0,00		0,00	
Общие колиформные бактерии	0	29	0	0,00	0,00		0,00		0,00	
Клостридии	0	4	0	0,00	0,00		0,00		0,00	
Цисты лямблий	0	1	0	0,00	0,00		0,00		0,00	
Гидрокарбонаты		29	0	0,00	32,80		26,24		42,71	
Щелочность		29	0	0,00	0,54		0,43		0,70	

Начальник ХБЛ Циплина Т. Н.

Муниципальное унитарное предприятие «Жирновское испытательная лаборатория» Для протоколов