Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми
Орджоникидзе ул., д. 71, г. Сыктывкар, 167016
тел/факс (8212)219338,213331
E-mail: tu@gsenkomi.ru
http:www.11.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75774765, ОГРН 1051100457430,
ИНН/КПП 1101486396/110101001
От 30.01.2023 года № 11-00-05/69-724-2023
На № от

01.02.2023
КОНТРОЛЬ

Администрация
МО ГО «Сыктывкар»

г. Сыктывкар,
ул. Бабушкина, 22

Уведомление о несоответствии нормативам качества питьевой воды на территории МО ГО «Сыктывкар»

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми на основании ч. 5 ст. 23 Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 года уведомляет что, по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и данным производственного контроля средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки (перед поступлением в распределительную сеть и в распределительной сети), отобранных в течение 2022 года на территории МО ГО «Сыктывкар», не соответствуют гигиеническим нормативам качества питьевой воды:

1. Эжвинский район г. Сыктывкара (организация, осуществляющая холодное водоснабжение - ЭМУП «Жилкомхоз»):

По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора перед поступлением в распределительную сеть (РЧВ) среднегодовое содержание марганца составило – 0,26 мг/л (в 2,6 раз превышает ПДК), хлороформа – 0,097 мг/л (в 1,6 раз превышает ПДК).

2. п. Краснозатонский (организация, осуществляющая холодное водоснабжение - МУП «Жилкомуслуги»):

По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора перед поступлением в распределительную сеть (РЧВ) среднегодовое мышьяка – 0,012 мг/л (в 1,17 раз превышает ПДК); в распределительной сети среднегодовое содержание мышьяка составило – 0,012 мг/л (в 1,17 раз превышает ПДК).

2.п. Седкыркещ (организация, осуществляющая холодное водоснабжение - МУП «Жилкомуслуги»):

По данным производственного контроля: перед поступлением в распределительную сеть (РЧВ) среднегодовое содержание железа составило – 0,38 мг/л (в 1,3 раза превышает ПДК), марганца - 0,107 мг/л (в 1,07 раз превышает ПДК); в распределительной сети среднегодовое содержание железа составило – 0,32 мг/л (в 1,07 раз превышает ПДК).

Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
«01» 02 2023
Вход.№ 01-14/127

В соответствии с ч. 6 ст. 23 Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 года орган местного самоуправления в установленный срок до 01.03.2023 года обязан внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

В соответствии с ч. 7 ст. 23 Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 года организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение установленного срока с момента получения технического задания, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 01.07.2023 года.

Руководитель Управления Л. И. Глушкова

Бессонова Н. П.
21-88-37