Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми
Орджоникидзе ул., д. 71, г. Сыктывкар, 167016
тел/факс (8212)219338,213331
E-mail: tu@gsenkomi.ru
http:www.11.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75774765, ОГРН 1051100457430,
ИНН/КПП 1101486396/110101001
от 31.01.2024 года №11-00-05/69-974-2024
на № от

ЭМУП «Жилкомхоз»

г. Сыктывкар,
ул. Космонавтов, 20

Уведомление о несоответствии нормативам качества питьевой воды

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми на основании ч. 5 ст. 23 Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 года уведомляет, что по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и данным производственного контроля ЭМУП «Жилкомхоз» средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки (перед поступлением в распределительную сеть и в распределительной сети), отобранных в течение 2023 года на территории Эжвинского района г. Сыктывкара, не соответствуют гигиеническим нормативам качества питьевой воды:

1.По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора перед поступлением в распределительную сеть (РЧВ) среднегодовое содержание марганца составило – 0,245 мг/л (в 2,45 раз превышает ПДК).

2.По данным производственного контроля:

- перед поступлением в распределительную сеть (РЧВ) среднегодовое содержание марганца составило – 0,269 мг/л (в 2,69 раз превышает ПДК).

- в распределительной сети среднегодовое содержание марганца составило – 0,164 мг/л (в 1,64 раз превышает ПДК).

В соответствии с ч. 6 ст. 23 Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 года орган местного самоуправления в установленный срок до 01.03.2024 года обязан внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

В соответствии с ч. 7 ст. 23 Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 года организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение установленного срока, с момента получения технического задания, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 01.07.2024 года.

Врио руководителя Управления Е. Ю. Крутикова

Бессонова Н. П.
21-88-37